

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, дом 132, тел. 240-63-08, E-mail: gumchsro_rnd@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по городу Волгодонску
(наименование органа федерального государственного пожарного надзора)

347360 Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 16, тел 26-61-48, факс 26-51-48,
(указывается адрес места нахождения органа ФГТН, номер телефона, электронный адрес)

e-mail: logpn_rnd@mail.ru «Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 361/ 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

ГКОУ РО детский дом «Теремок»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Волгодонска по пожарному надзору по пожарному надзору
(наименование органа ГТН)

№ 361 от « 20 » июня 20 14 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. «01 » июля 2014 г. по 16 ч. 00 мин. « 24 » июля 20 14 г. проведена проверка

главным специалистом отдела надзорной деятельности по городу Волгодонску УНД Главного управления МЧС России по Ростовской области – государственным инспектором города Волгодонска по пожарному надзору Гаер Дмитрием Андреевичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по ГКОУ РО детский дом «Теремок», расположенного по адресу: 347360 Ростовская область, город Волгодонск, ул. Октябрьское шоссе, 33

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с Лысаковой Т.В.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Отсутствует график проведения повторного противопожарного инструктажа года	приказ МЧС России № 645-2007 от 12.12.2007	01.09.2014г.	

2	Инструкция по применению и техническому обслуживанию огнетушителей, заряженных одним видом ОТВ, не согласована с местным органом Государственной противопожарной службы.	п. 5.35 НПБ 166-97	01.09.2014г.	
3	Не проводится целевой противопожарный инструктаж	п. 28 приказ МЧС России № 645-2007 от 12.12.2007 года	01.09.2014г.	
4	Отсутствует приказ о курении на территории предприятия	ст. 14 ППР № 390	01.09.2014г.	
5	Журнал учета огнетушителей заполняется с нарушениями	п. 12.1 НПБ 166-97	01.09.2014г.	
6	На материалы, применяемые для отделки стен, в спальнях помещений отсутствуют подтверждающие документы по пожарной безопасности	п. 7 ст. 134 ФЗ № 123	01.09.2014г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Главный специалист ОНД по г. Волгодонску УНД
 Главного управления МЧС России по Ростовской
 области- государственный инспектор
 г. Волгодонска по пожарному надзору Гаер Д.А.
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
 по пожарному надзору)
 « 24 » июля 20 14 г.



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

[Signature]

(подпись)

« 24 »

07

20 14 г.

[Signature]

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору